

# Súpis materiálu a výkonov

Príloha:

P.02

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia a zateplenie strechy  
 Objekt: SO 01 – Hlavná ubytovacia budova – bleskozvod  
 Investor: Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník  
 Miesto stavby: SNP 4, 089 01 Svidník  
 Stupeň: Projekt pre realizáciu  
 Časť: BL (bleskozvod)

Č. p.	Popis materiálu, prác, druh činnosti	Kód položka cenníka	M. j.	Počet	Jednotková cena ( EUR )	Cena spolu ( EUR )
<b>Bleskozvod – materiál</b>						
1.	Guľatina AlMgSi 8 ( 1m = 0,135 kg )		kg	56		
2.	Guľatina FeZn 10 ( 1m = 0,48 kg )		kg	95		
3.	Označovací štítok		ks	12		
4.	Svorka bleskozvodová SS		ks	148		
5.	Svorka bleskozvodová SZ		ks	12		
6.	Svorka bleskozvodová SO		ks	12		
7.	Svorka bleskozvodová univerzálna s jednou príložkou SUA		ks	46		
8.	Podpera vedenia PV 15 UNI		ks	68		
9.	Podpera vedenia PV 23 vyt		ks	56		
10.	Uzemňovacia tyč ZT 02		ks	36		
11.	Svorka SJ02 ku ZT		ks	72		
12.	Zvodová tyč bez osadenia JP15		ks	1		
13.	Ochranná striedka OS4		ks	1		
14.	Horný držiak zvodovej tyče na krov DJ 4 h		ks	1		
15.	Dolný držiak zvodovej tyče na krov DJ 4 d		ks	1		
16.	Svorka na potrubie ST 06 ( 2" )		ks	4		
17.	Krabica KO 125		ks	12		
17.	Označovací štítok		ks	12		
18.	Trubka ohybná z PVC, FXP 25 IEC		m	156		
19.	Príchytka k trubke z PVC, FXP 25 IEC		ks	52		
<b>Medzi súčet - suma za materiál bleskozvodu bez DPH</b>						
	Materiál podružný 3,3 %		x	0,033		
	Zabezpečovacia prídržka 10,5 %		x	0,105		
<b>A. Materiál bleskozvod bez DPH</b>						
<b>Bleskozvod - montáž</b>						
20.	Uzemňovacie vedenie na povrchu	210220001	m	302		
21.	Uzemňovacie vedenie v zateplení	210220001	m	108		
22.	Uzemňovacie vedenie v zemi	210220020	m	192		
23.	Svorky SS	210220243	ks	120		
24.	Svorky SZ	210220247	ks	6		
25.	Svorky SO	210220246	ks	6		
26.	Svorky SUA	210220250	ks	85		
27.	Svorky na potrubie ST 06	210220040	ks	4		
28.	Podpery PV 15 UNI	210220102	ks	68		
29.	Podpery PV 23 vyt	210220104	ks	56		
30.	Zvodová tyč JD 15	210220201	ks	1		
31.	Ochranná striedka OS 04	210220230	ks	1		
32.	Svorka k zachytávacej tyči SJ 03	210220240	ks	1		
33.	Krabica KO 125 bez zapojenia	210010312	ks	12		
34.	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme 2m	210220281	ks	36		
35.	Držiak k uzemňovacej tyči SJ 02	210220240	ks	72		
36.	Označenie zvodov štítkami	210220050	ks	12		
37.	Tvarovanie vodiča na povrchu	210220293	ks	12		
38.	Trubka pancierová KSX 25 ul. v murive	210010034	m	140		
<b>B. Montáž bleskozvodu bez DPH</b>						

**Zemné práce**

39.	Výkop ryhy 35x70 v zemine tr. 4	460200154.S	m	168
40.	Zásyp ryhy 35x70 v zemine tr.4	460560154.S	m	168
41.	Osiatie povrchu trávou	460620006.S	m2	51
42.	Uvedenie terénu do pôvodného stavu	460620014.S	m2	51

**C. Zemné práce bez DPH****Nešpecifikované práce**

43.	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu	HZS		32
-----	-----------------------------------	-----	--	----

**D. Nešpecifikované práce bez DPH****Likvidácia elektro odpadu**

44.	Likvidácia odpadu v súlade s vyhláškami ( kovový odpad )	kg		40
-----	--	----	--	----

**E. Likvidácia elektro odpadu bez DPH****REKAPITULÁCIA – bleskozvod****A. Materiál bleskozvod bez DPH****B. Montáž bleskozvodu bez DPH****C. Zemné práce bez DPH****D. Nešpecifikované práce bez DPH****E. Likvidácia elektro odpadu****Medzi súčet**

PPV 6 % z pol. A+B 0,06

PPV 2 % z pol. C 0,02

**Spolu bez DPH**

Východzia prehliadka VTZ elektro bez DPH HZS 36

**Spolu bez DPH včítane revízie a projektu**

DPH 20% x 0,20

**Celkom s DPH**



V Humennom, august 2020

Vypracoval:

**Ing. Ján Kava**

Projektant elektrotechnických zariadení  
Třebíčska 9, 066 01 Humenné

Mobil: 0905 521 207, e-mail: jan\_kava@orangemail.sk